



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„VILNIAUS VIEŠASIS TRANSPORTAS“**

Pirkimo Nr. 180158 tiekėjams
CVP IS

2016-11-08 Nr. VP11-1002 (5.24)

**DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ REIKALAVIMŲ PATIKSLINIMO, PASIŪLYMŲ PATEIKIMO
TERMINO ATIDĖJIMO IR PRADINIO SUSIPAŽINIMO SU CVP IS PRIEMONĖMIS GAUTAIS
PASIŪLYMAIS DATOS NUKĖLIMO**

Pranešame, kad UAB „Vilniaus viešasis transportas“ viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), vykdydama šviesos diodų šviestuvų pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu (skelbta 2016-10-28 CVP IS, pirkimo Nr. 180158), CVP IS priemonėmis gavo iš tiekėjų paklausimus dėl paskelbtų pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų.

Komisija 2016-11-08 posėdžio metu (protokolo Nr. 49C(179-4)-412), vadovaudamasi UAB „Vilniaus viešasis transportas“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 30 punktu, pirkimo sąlygų 7 dalimi „Pirkimo dokumentų paaiškinimai, patikslinai, pakeitimai“, išnagrinėjo gautus tiekėjų paklausimus (pastaba: į tiekėjų klausimus, kurie yra neaktualūs patikslinus pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimus, neatsakoma):

1) **Klausimas.** „Techninėje specifikacijoje temperatūros diapazonas nurodytas „nuo -30 - -25 °C iki +30 - +40 °C“. Prašome paaiškinti, ar yra tinkamas šviestuvas, kurio darbo diapazonas nuo -25 °C iki +30°C.“

Atsakymas. Taip, šviestuvas, kurio darbo diapazonas nuo -25 °C iki +30°C, yra tinkamas.

2) **Klausimas.** „Techninėje specifikacijoje apsaugos klasė nurodyta „IP44/54“. Prašome patikslinti, kokia apsaugos klasė turi būti“.

Atsakymas. Apsaugos klasę galima pasirinkti – IP44 arba IP54.

3) **Klausimas.** „LED panelės nurodyta kad yra pakabinamos. Ar jos bus įmontuotos į armstrongo lubas, ar visgi bus kabinamos ant trosų?“

Atsakymas. Pakabinama šviesos diodų panelė bus kabinama ant lynų.

4) **Klausimas.** „Prašome perkančiąją organizaciją patikslinti 1.9, 2.7, 3.7, 4.8 punktus - apsaugos klasę. Visuose šiuose punktuose nurodyti du reikalavimai: punktas 1.9 - IP65, 66; punktas 2.7 - IP44/54, punktas 3.7 - IP66/67; punktas 4.8 - IP44/54. Prašome patikslinti, ar tiekėjas savo nuožiūra gali pasirinktinai siūlyti bet kurį iš dviejų nurodytų reikalavimų kiekvienam šviestuvo tipui?“

Atsakymas. Taip, tiekėjas gali siūlyti prekę su pasirinkta apsaugos klase iš atitinkamame techninės specifikacijos lentelės punkte nurodytų apsaugos klasių.

Informuojame, kad Komisija, atsižvelgdama į gautus tiekėjų paklausimus, patikslino pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimus. Patikslinta pirkimo sąlygų redakcija yra patalpinta CVP IS prie kitų pirkimo dokumentų.

Kartu pranešame, kad Viešųjų pirkimų tarnyba 2016-11-04 paskelbė skelbimą dėl pirkimo sąlygų reikalavimų pakeitimo (ind. 23894): pagal patikslintos pirkimo sąlygų redakcijos reikalavimus, elektroninių pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016-11-15 9.00 val., pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais – 2016-11-15 9.45 val.

Dėkojame visiems tiekėjams už pateiktus paklausimus ir pastabas. Rengiant ir teikiant pasiūlymus, prašome vadovaujantis patikslinta pirkimo sąlygų redakcija.

Technikos direktorius

Kęstutis Derliūnas

Jekaterina Šutova, (8 5) 239 4714, el. p. jekaterina.sutova@vilniausvt.lt

Kodas 302683277
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
PVM mokėtojo kodas
LT100006468313

Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius
Tel. (8 5) 239 4700
Faks. (8 5) 270 9550
El. p. vvt@vilniausvt.lt
www.vilniausviesasistransportas.lt

A. š. LT57 4010 0424 0347 9130
AB DNB banke, kodas 40100
SWIFT AGBLLT2X
A. š. LT49 7180 3000 0946 7267
AB Šiaulių banke, kodas 71803
SWIFT CBSBLT26